



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Смоленской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Смоленской области в Рославльском, Ершицком, Монастырщинском, Хиславичском, Шумячском районах  
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 12 - 64

Смоленская область,  
г. Рославль, 16 мкр., д. 26

« 15 » 02.2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Курдаченковой Натальей Ивановной – ведущим специалистом - экспертом  
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Рославльском,  
Ершицком, Монастырщинском, Хиславичском, Шумячском районах.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 10», по  
адресу: 216500, Смоленская область, г. Рославль, 16 мкр., д. 26 и осуществляющего деятельность по  
месту: 216500, Смоленская область, г. Рославль, 16 мкр., д. 26.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

ст. 11, п. 1 ст. 28 Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно -  
эпидемиологическом благополучии населения»

Статья 11 Обязанности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими  
деятельностью обязаны:

выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний  
осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор  
должностных лиц

Статья 28. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям отдыха и оздоровления детей, их  
воспитания и обучения

В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях  
независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике  
заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры  
по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям  
воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

п. 2.5.2 – полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из  
материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.



- в МБОУ «Средняя школа № 10» нарушена целостность покрытия пола (линолеум имеет повреждения, потертости) кабинет № 33, кабинет кладовщика на пищеблоке, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

п. 2.5.3 – стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств

- в МБОУ «Средняя школа № 10» нарушена целостность покрытия стены кабинет № 33, медицинский кабинет, процедурный кабинет, стена коридор 3 – й этаж возле кабинета № 79, переход, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств,

нарушена целостность покрытия потолка кабинет № 33, процедурный кабинет, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

п. 2.8.9. Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.

- источники искусственного освещения кабинет № 33, коридор 3 – й этаж в неисправном состоянии.

п. 2.11.3. Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря.

- в туалете для девочек 3 – й этаж допускается совместное хранение уборочного инвентаря для туалета с уборочным инвентарем для других помещений.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. в МБОУ «Средняя школа № 10» \* возобновить целостность покрытия пола кабинет № 33, кабинет кладовщика на пищеблоке;
2. в МБОУ «Средняя школа № 10» возобновить целостность покрытия стены кабинет № 33, медицинский кабинет, процедурный кабинет, стена коридор 3 – й этаж возле кабинета № 79, переход;
3. в МБОУ «Средняя школа № 10» возобновить целостность покрытия потолка кабинет № 33, процедурный кабинет;
4. источники искусственного освещения кабинет № 33, коридор 3 – й этаж привести в исправное состояние;
5. ужесточить контроль за раздельным хранением уборочного инвентаря, предназначенного для уборки туалетов, провести работу с персоналом.

(указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 10».

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Рославльском, Ершичском, Монастырщинском, Хиславичском, Шумячском районах по адресу: Смоленская область, город Рославль ул. Каляева д.70 тел./факс 8 – 481- 34 - 4-17-38 в срок до «29.11.2024 года» с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист – эксперт территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в  
Рославльском, Ершичском, Монастырщинском,  
Хиславичском, Шумячском районах.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Курдаченкова Н.И.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 15 » 02 2023г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: